

Förslag till Kontrollplan

- Tillbyggnad, ändrad användning

Ärendenummer

Fastighetsbeteckning

Byggherre, namn

Ärendebeskrivning

Fylls i under arbetets gång

	Kontroll	Datum	Kontroll utförd av: Namn/Funktion	Notering
1.	Tillsyn och kontroll			
1.1	Byggnadsarbetet har ej påbörjats innan startbesked föreligger (PBL 10 kap.)			
1.4	Arbetsmiljöplan upprättad och anslagen			
1.5	Arbetsplatsbesök (PBL 10 kap.) <i>Medverkande byggherre, kontrollansvarig och byggnadsinspektör</i>			
1.6	Slutsamråd på arbetsplatsen (PBL 10 kap.)			
1.7	Lägeskontroll utförd av sakkunnig (beviljat bygglov) <i>Enligt HMK handbok för mät- och kartfrågor</i>			
1.8	Överensstämmelse med bygglov (beviljat bygglov) <i>Ev avvikelser redovisas med reviderad ritning</i>			
5.	Energihushållning			
5.2	Byggtekniska installationer är utformade för effektiv elanvändning (BBR 9)			
6.	Inomhusmiljö			
6.1	Förutsättningar för att god luftkvalité kan uppfyllas (BBR 6:2)			
7.	Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga			
7.1	Fria passagemått i dörröppningar är minst 80 cm (BBR 3:14)			
7.2	Tröskelnivå är högst 25 mm vid badrum, entré och uteplats (BBR 8:22/praxis)			
7.3	Möjligheter att skapa fritt utrymme vid dusch och WC (BBR 3:14)			
8.	Säkerhetsanordningar			

	Kontroll	Datum	Kontroll utförd av: Namn/Funktion	Notering
8.1	Barnskyddsanordningar (BBR 8.2)			
8.2	Takskyddsanordningar (BBR 8:2)			
8.3	Lågt sittande glas i glaspartier och dörrar utformade med härdat eller laminerat glas (BBR 8:35)			
9.	Brandsäkerhet			
9.1	Eldstad/rökkanal (BBR 5:4)			
9.3	Brandavskiljande åtgärder (BBR 5)			
9.4	Brandvarnare (BBR 5:3543)			

Skriv under när arbetet är klart!

Härmed intygas att samtliga kontroller har utförts och godkänts i enlighet med kontrollplanen. Begäran om slutbesked.

Ort och datum

Byggherrens underskrift och namnförtydligande

Ort och datum

Kontrollansvariges underskrift och namnförtydligande